




Asferg Vandværk A.M.B.A



E-mail: 

Randers Kommune  
Natur og Miljø  
Odinsgade 7  
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515  
Direkte 1644

Jan.Holger.Hansen@randers.dk  
www.randers.dk

Dato: 12-07-2024 /Journalnummer: 13.02.03-K08-94-24

## Teknisk tilsyn på Asferg Vandværk 2024

Randers Kommune har den 9. juli 2024 gennemført tilsyn på Asferg Vandværk. Tilsynet blev udført som et ordinært tilsyn.

Fra vandværket deltog vandværkets forperson Kurt Rasmussen og vandværkspasser Jørgen Jensen som viste rundt, fortalte om vandværkets drift og besvarede spørgsmål.

Det kan på baggrund af tilsynet konstateres, at vandværket generelt fremstår pænt og veldrevet. Tilsynet gav anledning til nedenstående bemærkninger og anbefalinger.

### Gennemgået

- Vandværksbygning, herunder ind- og udvendigt vedligehold og renhold, adgangsforhold, filter, rentvandstank, håndtering af skyllevand og slam.
- Indvindingsboringer, herunder adgangsforhold, vedligehold, skiltning og beskyttelseszoner.
- Derud over har vi drøftet forhold vedrørende kvalitetssikring og energiforbrug i en bæredygtig vandforsyning.

### Bemærkninger

#### *Vandværket:*

- Ingen bemærkninger

#### *Boringen:*

- Ingen bemærkninger

### Kvalitetssikring

Asferg Vandværk fortalte, at den driftsansvarlige for vandforsyningen har gennemført kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne. Dokumentation for gennemførelse af kursus blev fremvist ved tilsynet.

Asferg Vandværk er omfattet af reglerne om den lovpligtige kvalitetssikring på vandforsyningen. I forbindelse med det tekniske tilsyn blev det fremvist, at kvalitetssikring er indført på vandforsyningen. Asferg Vandværk opfordres til at fortsætte det gode arbejde med elementerne i reglerne om kvalitetssikring.

## **Forsyningsikkerhed**

### *Nødforsyning*

Asferg Vandværket har en nødforsyningsledning til et Fårup vandværk.

### *Beredskabsplan*

Vandværket har udarbejdet en beredskabsplan der er tilgængelig i vandværksbygningen.

Opdateret version bliver udarbejdet i slutningen af august.

Det vil være en god ide at gøre beredskabsplanen tilgængelig på vandværkets hjemmeside.

Randers Kommune vil gerne have fremsendt en kopi af vandværkets beredskabsplan.

## **Bæredygtig vandforsyning**

I Randers Kommune har vi et stort fokus på bæredygtighed og reduktion af vores klimabelastning. Og den aktuelle energikrise understreger behovet for at nedbringe energiforbruget. Vandforsyningsbranchen er storforbruger af energi samt ressourcer i form af grundvand. Derfor vil vi gerne opfordre alle kommunens vandværker til at arbejde for at gøre vandforsyningen mere bæredygtig; først og fremmest når der i forvejen skal laves nye investeringer, men ikke mindst overveje udskiftning af ældre komponenter eller omlægge driften. Bæredygtighed og grøn omstilling relateret til vandværker er beskrevet i de to pjecer fra Danske Vandværker i nedenstående link, som også indeholder en række konkrete eksempler fra andre vandværker. For Asferg Vandværk vil Randers Kommune anbefale at fokusere på nedenstående:

- Reduceret drift og vedligehold af udenomsarealer; kan give flere levesteder for insekter i højt græs og vildtvoksende planter samt besparelser på udgiftskontoen. Udenomsarealer med blomstereng, højt græs og vilde planter og et måske mere "rodet" udtryk, vil samtidig understøtte nye initiativer som vilde haver og lignende som alternativ til den sirligt vedligeholdte have med brug af sprøjtemidler.

Link til pjecer: [Grøn omstilling](#) og [Det bæredygtige vandværk](#)

Med venlig hilsen

Jan Holger Hansen